

「別表1」

## 平成23年度南富良野町水質検査計画施設の概要

平成23年3月末現在

施設の名称	北落合浄水場	落合浄水場	幾寅浄水場	金山・下金山浄水場	下金山浄水場	東鹿越専用水道	キャンプ場専用水道
対象地区	北落合	落合	幾寅	金山・下金山	下金山	東鹿越	かなやま湖畔森林公園
行政区域内人口 A	110	219	1,972	523	予備施設	16	10
給水区域内人口 B	110	192	1,858	515		16	10
給水人口 C	107	191	1,856	483		16	10
未給水人口（給水区域内） D	3	1	2	32		0	0
給水率% E (C/B)	97.3%	99.5%	99.9%	93.8%		100%	100%
年間取水量 m <sup>3</sup> F	20,983	33,074	250,664	67,749		4,271	16,663
総配水量(浄水量) m <sup>3</sup> G	19,610	30,910	234,265	63,317		3,992	15,573
有収水量 m <sup>3</sup> I	13,709	13,397	202,138	41,835		1,550	14,438
有収率 % N (I/G)	69.9%	43.3%	86.3%	66.1%		38.8%	92.7%
水源の名称	石狩川水系エトロアカンベツ川支流一の沢	石狩川水系ルウオマンソラップチ川支流内の沢川	石狩川水系空知川支流内藤の沢川	石狩川水系空知川支流幌加の沢川	石狩川水系空知川支流下金山の沢川	石狩川水系空知川支流中の沢川（左岸）	石狩川水系空知川支流鹿の沢川（左岸）
種別	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
取水量(水利権)	55m <sup>3</sup> /日	175m <sup>3</sup> /日	770m <sup>3</sup> /日	313.5m <sup>3</sup> /日	164m <sup>3</sup> /日	31m <sup>3</sup> /日	132m <sup>3</sup> /日・52m <sup>3</sup> /日
水源の名称	石狩川水系空知川支流幾寅川		石狩川水系空知川支流内藤の沢川	石狩川水系空知川支流古希の沢川			石狩川水系空知川(かなやま湖水)
種別	表流水		表流水	表流水			湖水
取水量(水利権)	163m <sup>3</sup> /日		286m <sup>3</sup> /日	150m <sup>3</sup> /日			205m <sup>3</sup> /日
浄水処理方式	緩速ろ過方式	膜ろ過方式	前処理装置付緩速ろ過方式	前処理装置付緩速ろ過方式	緩速ろ過方式	緩速ろ過方式	前処理装置付緩速ろ過方式
使用している薬品	滅菌消毒	凝集剤	凝集剤	凝集剤	滅菌消毒	滅菌消毒	凝集剤
	水道用次亜塩素酸ナトリウム	ホリエンカトリウム(PAC)	ホリエンカトリウム(PAC)	ホリエンカトリウム(PAC)	水道用次亜塩素酸ナトリウム	水道用次亜塩素酸ナトリウム	ホリエンカトリウム(PAC)
		滅菌消毒	滅菌消毒	滅菌消毒			滅菌消毒
	水道用次亜塩素酸ナトリウム	水道用次亜塩素酸ナトリウム	水道用次亜塩素酸ナトリウム	水道用次亜塩素酸ナトリウム			水道用次亜塩素酸ナトリウム