

# 南富良野町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和2年 6月分

## 1. 埋立の状況

|            |      |
|------------|------|
| 直接埋立ごみ量(t) | 8.21 |
| 収集ごみ       | 6.79 |
| 直接ごみ(一般)   | 1.42 |
| 焼却残渣(t)    | —    |
| 中間処理残渣     | —    |
| 埋立ごみ量      | 8.21 |
| 埋立ごみ量(m³)  | —    |
| 覆土量(m³)    | —    |

## 2. 地下水、放流水等の状況

|     |                  |                   |                     |
|-----|------------------|-------------------|---------------------|
| 浸出水 | 採水日              | R2. 6. 2          |                     |
|     | 水質検査日            | R2. 6. 3～R2. 6. 8 |                     |
|     | ph               | 7.3               | 基準値5.0～9.0          |
|     | BOD又はCOD(mg/L)   | BOD～33・COD～272    | BOD1Lにつき5日間に600mg未満 |
|     | SS(mg/L)         | 169               | 1Lにつき600mg未満        |
|     | 窒素含有量(mg/L)      | —                 |                     |
| 放流水 | 採水日              |                   |                     |
|     | 水質検査日            |                   |                     |
|     | ph               |                   |                     |
|     | BOD(mg/L)        |                   |                     |
|     | SS(mg/L)         |                   |                     |
|     | 窒素含有量(mg/L)      |                   |                     |
| 地下水 | 採水日              | R2. 6. 2          |                     |
|     | 水質検査日            | R2. 6. 3～R2. 6. 8 |                     |
|     | 電気伝導率(上流)(mg/L)  | —                 |                     |
|     | 電気伝導率(下流)(mg/L)  | 10.18             |                     |
|     | 塩化物イオン(上流)(mg/L) | —                 |                     |
|     | 塩化物イオン(下流)(mg/L) | 5.0               |                     |

## 3. 施設の状況

|              |          |
|--------------|----------|
| 定期的点検を行った年月日 | R2. 6. 2 |
| 悪臭の発散状況      | 適        |
| 害虫等の発生状況     | 無        |
| 覆土の状況        | 適        |
| ごみの飛散、流出     | 適        |
| 浸出水の内部貯留     | 無        |
| 法面、擁壁等の崩壊    | 無        |