H30年7月分の検査結果がまとまりましたのでご報告いたします。

採水年月日　平成30年7月23 ～ 24日

検査項目　浄水　毎月検査9項目、<br>
　　　　　　　　クリプトスポリジウム及びジアルジア原虫検査、<br>
　　　　　原水　全項目検査、クリプトスポリジウム指標菌検査、<br>
　　　　　　　　クリプトスポリジウム及びジアルジア原虫検査。

今回の検査で特に問題となる項目はありませんでした。

南富良野町上下水道係


# 水質検査成績書

第　18-05674　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 浄水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 9時57分 | 天候 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 幾寅地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流タケノコの沢川表流水、内藤の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 幾寅保育所 | | | | | | |
| 採水者 | 安永貴俊 | | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | |
| 気温 | 18.1 ℃ | 水温 | 13.2 ℃ | 残留塩素 | 0.2 mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | − |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 03 | 塩化物イオン | 2.7 mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 04 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.6 mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 05 | pH値 | 7.0 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | − |
| 06 | 味 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 07 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 08 | 色度 | 1 度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 09 | 濁度 | <0.1 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉田博文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05675-1　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 9時10分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 幾寅地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 内藤の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 幾寅浄水場　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿部　憲　慎 | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | |
| 気温 | 17.3　℃ | 水温 | 10.5　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 58 | 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | - |
| 02 | 大腸菌 | 検出 | | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | - |
| 03 | カドミウム及びその化合物 | <0.0003 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.0003 |
| 04 | 水銀及びその化合物 | <0.00005 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 | 還元気化－原子吸光光度法 | 0.00005 |
| 05 | セレン及びその化合物 | <0.001 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 06 | 鉛及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 07 | ヒ素及びその化合物 | <0.001 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 08 | 六価クロム化合物 | <0.005 | mg/L | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.005 |
| 09 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.38 | mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | <0.05 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.05 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | <0.02 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/L | 0.002mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0002 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | <0.0005 | mg/L | 0.05mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.001 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | <0.001 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 19 | トリクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 20 | ベンゼン | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 21 | 亜鉛及びその化合物 | <0.002 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 22 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.01 |
| 23 | 鉄及びその化合物 | 0.02 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 24 | 銅及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 25 | ナトリウム及びその化合物 | 2.6 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 1.0 |
| 26 | マンガン及びその化合物 | 0.001 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| 27 | 塩化物イオン | 1.8 | mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 28 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 9.3 | mg/L | 300mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0 |
| 29 | 蒸発残留物 | 33 | mg/L | 500mg/L以下であること。 | 重量法 | 10 |
| 30 | 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | mg/L | 0.2mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.02 |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05675-2　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様
2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 9時10分 | 天候 | 前日　曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 幾寅地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 内藤の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 幾寅浄水場　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 17.3　℃ | 水温 | 10.5　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ジェオスミン | <0.000001　mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.000001 |
| 32 | 2-メチルイソボルネオール | <0.000001　mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.000001 |
| 33 | 非イオン界面活性剤 | <0.002　mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.002 |
| 34 | フェノール類 | <0.0005　mg/L | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 | 固相抽出－誘導体化－GC－MS法 | 0.0005 |
| 35 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.7　mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 36 | pH値 | 7.2 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 37 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 38 | 色度 | 4　度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 39 | 濁度 | 0.2　度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| 40 | アンモニア態窒素 | <0.05　mg/L | 水質基準なし。 | 吸光光度法 | 0.05 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05676　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 9時10分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 幾寅地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 内藤の沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 幾寅浄水場　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | 17.3　℃ | 水温 | 10.5　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 5.2 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05677　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 9時16分 | 天候 | 前日　曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 幾寅地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 内藤の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 幾寅浄水場　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 17.3　℃ | 水温 | 10.5　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | クリプトスポリジウム | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| 02 | ジアルジア | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05678-1　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 9時31分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 幾寅地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流タケノコの沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 幾寅浄水場　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | 17.6　℃ | 水温 | 11.2　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 170 | 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | － |
| 02 | 大腸菌 | 検出 | | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 03 | カドミウム及びその化合物 | <0.0003 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 | ICP－MS法 | 0.0003 |
| 04 | 水銀及びその化合物 | <0.00005 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 | 還元気化－原子吸光光度法 | 0.00005 |
| 05 | セレン及びその化合物 | <0.001 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ICP－MS法 | 0.001 |
| 06 | 鉛及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ICP－MS法 | 0.001 |
| 07 | ヒ素及びその化合物 | 0.001 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ICP－MS法 | 0.001 |
| 08 | 六価クロム化合物 | <0.005 | mg/L | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ICP－MS法 | 0.005 |
| 09 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.41 | mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | <0.05 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.05 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | <0.02 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ICP－MS法 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/L | 0.002mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.0002 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | <0.0005 | mg/L | 0.05mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.0005 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.001 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | <0.001 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.0005 |
| 19 | トリクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.0005 |
| 20 | ベンゼン | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.001 |
| 21 | 亜鉛及びその化合物 | <0.002 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ICP－MS法 | 0.002 |
| 22 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 | ICP－MS法 | 0.01 |
| 23 | 鉄及びその化合物 | 0.08 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ICP法 | 0.01 |
| 24 | 銅及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ICP－MS法 | 0.001 |
| 25 | ナトリウム及びその化合物 | 3.0 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 1.0 |
| 26 | マンガン及びその化合物 | 0.012 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ICP法 | 0.001 |
| 27 | 塩化物イオン | 2.2 | mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 28 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 12.0 | mg/L | 300mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0 |
| 29 | 蒸発残留物 | 32 | mg/L | 500mg/L以下であること。 | 重量法 | 10 |
| 30 | 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | mg/L | 0.2mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.02 |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　平成30年3月28日　平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉田博文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05678-2　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 9時31分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 幾寅地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流タケノコの沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 幾寅浄水場　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 17.6　℃ | 水温 | 11.2　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ジェオスミン | <0.000001　mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.000001 |
| 32 | 2-メチルイソボルネオール | <0.000001　mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.000001 |
| 33 | 非イオン界面活性剤 | <0.002　mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.002 |
| 34 | フェノール類 | <0.0005　mg/L | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 | 固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 35 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 0.9　mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 36 | ｐＨ値 | 7.2 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 37 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 38 | 色度 | 7　度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 39 | 濁度 | 0.3　度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| 40 | アンモニア態窒素 | <0.05　mg/L | 水質基準なし。 | 吸光光度法 | 0.05 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　平成30年3月28日　平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検
水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

# 水質検査成績書

第　18-05679　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 9時31分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 幾寅地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流タケノコの沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 幾寅浄水場　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | 17.6　℃ | 水温 | 11.2　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 20 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | − |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

道薬検

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05680　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 9時40分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 幾寅地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流タケノコの沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 幾寅浄水場　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | 17.6　℃ | 水温 | 11.2　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | クリプトスポリジウム | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| 02 | ジアルジア | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉田博文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05681　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 浄水 | | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 10時20分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 北落合地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流幾寅川表流水、エホロアカンベツ川支流一の沢川 | | | | | | | |
| 採水地点 | 北落合除雪管理センター | | | | | | | |
| 採水者 | 安　永　貴　俊 | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 17.8　℃ | | 水温 | 13.9　℃ | 残留塩素 | 0.2　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0　1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | − |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 03 | 塩化物イオン | 3.2　mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 04 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.4　mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 05 | pH値 | 7.0 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | − |
| 06 | 味 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 07 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 08 | 色度 | <1　度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 09 | 濁度 | <0.1　度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05682-1　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 10時41分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 北落合地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流幾寅川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 北落合浄水場　着水室（空知川支流幾寅川） | | | | | | | |
| 採水者 | 安　永　貴　俊 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | 18.0　℃ | 水温 | 11.2　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 18 | 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | − |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 03 | カドミウム及びその化合物 | <0.0003 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.0003 |
| 04 | 水銀及びその化合物 | <0.00005 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 | 還元気化−原子吸光光度法 | 0.00005 |
| 05 | セレン及びその化合物 | <0.001 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 06 | 鉛及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 07 | ヒ素及びその化合物 | <0.001 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 08 | 六価クロム化合物 | <0.005 | mg/L | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.005 |
| 09 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ−ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 4.93 | mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | <0.05 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.05 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | <0.02 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/L | 0.002mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0002 |
| 15 | 1,4−ジオキサン | <0.0005 | mg/L | 0.05mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0005 |
| 16 | ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.001 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | <0.001 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0005 |
| 19 | トリクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0005 |
| 20 | ベンゼン | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 21 | 亜鉛及びその化合物 | 0.004 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.002 |
| 22 | アルミニウム及びその化合物 | 0.01 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.01 |
| 23 | 鉄及びその化合物 | <0.01 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 24 | 銅及びその化合物 | 0.005 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 25 | ナトリウム及びその化合物 | 6.1 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 1.0 |
| 26 | マンガン及びその化合物 | 0.002 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| 27 | 塩化物イオン | 2.5 | mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 28 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 35.2 | mg/L | 300mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0 |
| 29 | 蒸発残留物 | 93 | mg/L | 500mg/L以下であること。 | 重量法 | 10 |
| 30 | 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | mg/L | 0.2mg/L以下であること。 | 固相抽出−高速液体クロマトグラフ法 | 0.02 |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

# 水質検査成績書　第　18-05682-2　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様
2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 10時41分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 北落合地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流幾寅川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 北落合浄水場　着水室（空知川支流幾寅川） | | | | | | | |
| 採水者 | 安　永　貴　俊 | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 18.0　℃ | 水温 | 11.2　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ジェオスミン | <0.000001 mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.000001 |
| 32 | 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.000001 |
| 33 | 非イオン界面活性剤 | <0.002 mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.002 |
| 34 | フェノール類 | <0.0005 mg/L | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 | 固相抽出－誘導体化－GC－MS法 | 0.0005 |
| 35 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.4 mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 36 | pH値 | 6.6 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 37 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 38 | 色度 | <1 度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 39 | 濁度 | 0.2 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| 40 | アンモニア態窒素 | <0.05 mg/L | 水質基準なし。 | 吸光光度法 | 0.05 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日


道薬検
水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

# 水質検査成績書

第　18-05683　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 10時41分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 | |
| 施設名 | 北落合地区簡易水道 | | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流幾寅川表流水 | | | | | | | | |
| 採水地点 | 北落合浄水場　着水室（空知川支流幾寅川） | | | | | | | | |
| 採水者 | 安　永　貴　俊 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | | |
| 気温 | 18.0　℃ | 水温 | 11.2　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 0 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05684　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 10時48分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 北落合地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流幾寅川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 北落合浄水場　着水室（空知川支流幾寅川） | | | | | | |
| 採水者 | 安　永　貴　俊 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 18.0　℃ | 水温 | 11.2　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | クリプトスポリジウム | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| 02 | ジアルジア | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第 18-05685 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池 部 彰 様

2018年 07月 23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 浄水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 11時15分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 落合地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流内の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 落合消防庁舎 | | | | | | |
| 採水者 | 安 永 貴 俊 | 所属 | 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 18.7 ℃ | 水温 | 15.0 ℃ | 残留塩素 | 0.1 mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | − |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 03 | 塩化物イオン | 5.0 mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 04 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | <0.3 mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 05 | pH値 | 7.0 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | − |
| 06 | 味 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 07 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 08 | 色度 | <1 度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 09 | 濁度 | <0.1 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2018年 07月 23日 ～ 2018年 07月 30日 |
| 検査責任者 | 副所長 吉 田 博 文 |

2018年 07月 30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関 登録番号 第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05686-1　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 11時35分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 曇 |
| 施設名 | 落合地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流内の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 落合浄水場　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 18.9 ℃ | 水温 | 10.3 ℃ | 残留塩素 | ※ mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 58 | 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | - |
| 02 | 大腸菌 | 検出 | | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | - |
| 03 | カドミウム及びその化合物 | <0.0003 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 | ICP−MS法 | 0.0003 |
| 04 | 水銀及びその化合物 | <0.00005 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 | 還元気化−原子吸光光度法 | 0.00005 |
| 05 | セレン及びその化合物 | <0.001 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ICP−MS法 | 0.001 |
| 06 | 鉛及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ICP−MS法 | 0.001 |
| 07 | ヒ素及びその化合物 | <0.001 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ICP−MS法 | 0.001 |
| 08 | 六価クロム化合物 | <0.005 | mg/L | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ICP−MS法 | 0.005 |
| 09 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ−ポストカラム吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.38 | mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | <0.05 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.05 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | <0.02 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ICP−MS法 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/L | 0.002mg/L以下であること。 | PT−GC−MS法 | 0.0002 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | <0.0005 | mg/L | 0.05mg/L以下であること。 | PT−GC−MS法 | 0.0005 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.001 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | PT−GC−MS法 | 0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | <0.001 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | PT−GC−MS法 | 0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | PT−GC−MS法 | 0.0005 |
| 19 | トリクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | PT−GC−MS法 | 0.0005 |
| 20 | ベンゼン | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | PT−GC−MS法 | 0.001 |
| 21 | 亜鉛及びその化合物 | <0.002 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ICP−MS法 | 0.002 |
| 22 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 | ICP−MS法 | 0.01 |
| 23 | 鉄及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ICP法 | 0.01 |
| 24 | 銅及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ICP−MS法 | 0.001 |
| 25 | ナトリウム及びその化合物 | 3.0 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 1.0 |
| 26 | マンガン及びその化合物 | 0.003 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ICP法 | 0.001 |
| 27 | 塩化物イオン | 1.7 | mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 28 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 8.2 | mg/L | 300mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0 |
| 29 | 蒸発残留物 | 39 | mg/L | 500mg/L以下であること。 | 重量法 | 10 |
| 30 | 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | mg/L | 0.2mg/L以下であること。 | 固相抽出−高速液体クロマトグラフ法 | 0.02 |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉田博文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05686-2　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 11時35分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 落合地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流内の沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 落合浄水場　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 18.9　℃ | | 水温 | 10.3　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ジェオスミン | <0.000001　mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.000001 |
| 32 | 2-メチルイソボルネオール | <0.000001　mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.000001 |
| 33 | 非イオン界面活性剤 | <0.002　mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.002 |
| 34 | フェノール類 | <0.0005　mg/L | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 | 固相抽出－誘導体化－GC－MS法 | 0.0005 |
| 35 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.4　mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 36 | ｐＨ値 | 7.1 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 37 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 38 | 色度 | 3　度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 39 | 濁度 | 0.4　度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| 40 | アンモニア態窒素 | <0.05　mg/L | 水質基準なし。 | 吸光光度法 | 0.05 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　平成30年3月28日　平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉田博文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

# 水質検査成績書

第　18-05687　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 11時35分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 落合地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流内の沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 落合浄水場　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | 18.9　℃ | 水温 | 10.3　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 11 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100m１) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | − |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉田博文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第 18-05688 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池 部 彰 様

2018年 07月 23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 11時42分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 落合地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流内の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 落合浄水場 着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿 部 憲 慎 | 所属 | 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 18.9 ℃ | 水温 | 10.3 ℃ | 残留塩素 | ※ mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | クリプトスポリジウム | 1 個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| 02 | ジアルジア | 0 個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正 平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年 07月 23日 ～ 2018年 07月 30日 |
| 検査責任者 | 副所長 吉 田 博 文 |

2018年 07月 30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関 登録番号 第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第 18-05689 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池 部 彰 様

2018年 07月 23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 種別 | 浄水 | 区分 | 簡易水道 |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 時間 14時07分 | 天候 | 前日 曇 当日 曇 |
| 施設名 | 金山・下金山地区簡易水道 | | |
| 水源名称 | 空知川支流幌加の沢川表流水 | | |
| 採水地点 | 金山保育所 | | |
| 採水者 | 安 永 貴 俊 | 所属 | 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター |
| 気温 | 24.0 ℃ 水温 15.7 ℃ | 残留塩素 | 0.2 mg/L |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | − |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 03 | 塩化物イオン | 4.7 mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 04 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.8 mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 05 | pH値 | 7.1 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | − |
| 06 | 味 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 07 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 08 | 色度 | <1 度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 09 | 濁度 | <0.1 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2018年 07月 23日 ～ 2018年 07月 30日 |
| 検査責任者 | 副所長 吉 田 博 文 |

2018年 07月 30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関 登録番号 第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05690-1　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 13時35分 | 天候 | 前日　曇 | 当日　曇 | |
| 施設名 | 金山･下金山地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流幌加の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 金山・下金山浄水場　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | |
| 気温 | 23.6 ℃ | 水温 | 14.8 ℃ | 残留塩素 | ※ mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 92 | 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | − |
| 02 | 大腸菌 | 検出 | | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 03 | カドミウム及びその化合物 | <0.0003 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.0003 |
| 04 | 水銀及びその化合物 | <0.00005 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 | 還元気化−原子吸光光度法 | 0.00005 |
| 05 | セレン及びその化合物 | <0.001 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 06 | 鉛及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 07 | ヒ素及びその化合物 | <0.001 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 08 | 六価クロム化合物 | <0.005 | mg/L | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.005 |
| 09 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ−ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.26 | mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.05 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.05 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | <0.02 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/L | 0.002mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0002 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | <0.0005 | mg/L | 0.05mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0005 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.001 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | <0.001 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0005 |
| 19 | トリクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0005 |
| 20 | ベンゼン | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 21 | 亜鉛及びその化合物 | <0.002 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.002 |
| 22 | アルミニウム及びその化合物 | 0.04 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.01 |
| 23 | 鉄及びその化合物 | 0.05 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 24 | 銅及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 25 | ナトリウム及びその化合物 | 4.1 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 1.0 |
| 26 | マンガン及びその化合物 | 0.002 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| 27 | 塩化物イオン | 2.5 | mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 28 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 22.1 | mg/L | 300mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0 |
| 29 | 蒸発残留物 | 46 | mg/L | 500mg/L以下であること。 | 重量法 | 10 |
| 30 | 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | mg/L | 0.2mg/L以下であること。 | 固相抽出−高速液体クロマトグラフ法 | 0.02 |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 〜 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05690-2　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
　　　　南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| 種別 | 原水 | 区分 | 簡易水道 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 13時35分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 曇 |
| 施設名 | 金山・下金山地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流幌加の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 金山・下金山浄水場　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 23.6 ℃ | 水温 | 14.8 ℃ | 残留塩素 | ※ mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ジェオスミン | <0.000001 mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | PT−GC−MS法 | 0.000001 |
| 32 | 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | PT−GC−MS法 | 0.000001 |
| 33 | 非イオン界面活性剤 | <0.002 mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | 固相抽出−高速液体クロマトグラフ法 | 0.002 |
| 34 | フェノール類 | <0.0005 mg/L | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 | 固相抽出−誘導体化−GC−MS法 | 0.0005 |
| 35 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 1.2 mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 36 | pH値 | 7.5 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | − |
| 37 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 38 | 色度 | 7 度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 39 | 濁度 | 0.8 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| 40 | アンモニア態窒素 | <0.05 mg/L | 水質基準なし。 | 吸光光度法 | 0.05 |
| | | 以下余白 | | | |

| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
|---|---|
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 〜 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05691　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 13時35分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 金山・下金山地区簡易水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流幌加の沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 金山・下金山浄水場　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | | |
| 気温 | 23.6　℃ | 水温 | 14.8　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 31 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉田博文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05692　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 13時46分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 金山・下金山地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流幌加の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 金山・下金山浄水場　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 23.6　℃ | 水温 | 14.8　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | クリプトスポリジウム | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| 02 | ジアルジア | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05693　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 浄水 | | | 区分 | 専用水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 12時10分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 東鹿越地区飲料水供給施設 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流中の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 東鹿越ポンプ場 | | | | | | |
| 採水者 | 安　永　貴　俊 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 22.2　℃ | 水温 | 14.1　℃ | 残留塩素 | 0.1　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0　1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | - |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | - |
| 03 | 塩化物イオン | 2.6　mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 04 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.7　mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 05 | pH値 | 7.4 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | - |
| 06 | 味 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | - |
| 07 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | - |
| 08 | 色度 | 1　度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 09 | 濁度 | <0.1　度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　平成30年3月28日　平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05694-1　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 専用水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 12時21分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 東鹿越地区飲料水供給施設 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流中の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 東鹿越地区飲料水供給施設　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 22.4　℃ | 水温 | 11.3　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 46　1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | - |
| 02 | 大腸菌 | 検出 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | - |
| 03 | カドミウム及びその化合物 | <0.0003　mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.0003 |
| 04 | 水銀及びその化合物 | <0.00005　mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 | 還元気化－原子吸光光度法 | 0.00005 |
| 05 | セレン及びその化合物 | <0.001　mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 06 | 鉛及びその化合物 | <0.001　mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 07 | ヒ素及びその化合物 | <0.001　mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 08 | 六価クロム化合物 | <0.005　mg/L | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.005 |
| 09 | 亜硝酸態窒素 | <0.004　mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001　mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.38　mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | <0.05　mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.05 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | <0.02　mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | <0.0002　mg/L | 0.002mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0002 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | <0.0005　mg/L | 0.05mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.001　mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | <0.001　mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | <0.0005　mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 19 | トリクロロエチレン | <0.0005　mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 20 | ベンゼン | <0.001　mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 21 | 亜鉛及びその化合物 | <0.002　mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.002 |
| 22 | アルミニウム及びその化合物 | <0.01　mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.01 |
| 23 | 鉄及びその化合物 | <0.01　mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 24 | 銅及びその化合物 | <0.001　mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ－ＭＳ法 | 0.001 |
| 25 | ナトリウム及びその化合物 | 2.4　mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 1.0 |
| 26 | マンガン及びその化合物 | <0.001　mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| 27 | 塩化物イオン | 2.2　mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 28 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 18.3　mg/L | 300mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0 |
| 29 | 蒸発残留物 | 39　mg/L | 500mg/L以下であること。 | 重量法 | 10 |
| 30 | 陰イオン界面活性剤 | <0.02　mg/L | 0.2mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.02 |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉田博文 |

2018年　07月　30日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

# 水質検査成績書

第　18-05694-2　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 専用水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 12時21分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 東鹿越地区飲料水供給施設 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流中の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 東鹿越地区飲料水供給施設　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | |
| 気温 | 22.4　℃ | 水温 | 11.3　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ジェオスミン | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.000001 |
| 32 | 2-メチルイソボルネオール | <0.000001 | mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | PT－GC－MS法 | 0.000001 |
| 33 | 非イオン界面活性剤 | <0.002 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.002 |
| 34 | フェノール類 | <0.0005 | mg/L | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 | 固相抽出－誘導体化－GC－MS法 | 0.0005 |
| 35 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.7 | mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 36 | pH値 | 7.4 | | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 37 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 38 | 色度 | 3 | 度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 39 | 濁度 | <0.1 | 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| 40 | アンモニア態窒素 | <0.05 | mg/L | 水質基準なし。 | 吸光光度法 | 0.05 |
| | | 以下余白 | | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　平成30年3月28日　平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

# 水質検査成績書

第　18-05695　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 専用水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 12時21分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 東鹿越地区飲料水供給施設 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流中の沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 東鹿越地区飲料水供給施設　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部憲慎 | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 22.4 ℃ | 水温 | 11.3 ℃ | 残留塩素 | ※ mg/L | | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 3.1 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉田博文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05696　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 専用水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 12時30分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 東鹿越地区飲料水供給施設 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流中の沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 東鹿越地区飲料水供給施設　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 22.4　℃ | | 水温 | 11.3　℃ | | 残留塩素 | ※　mg/L | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | クリプトスポリジウム | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| 02 | ジアルジア | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

道薬検

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05697　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| 種別 | 浄水 | 区分 | 専用水道 |
|---|---|---|---|

| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 14時45分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 施設名 | 湖畔野営場専用水道 |
| 水源名称 | 空知川支流鹿の沢川表流水 |
| 採水地点 | 保養センター・ホテルラーチ |

| 採水者 | 安　永　貴　俊 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター |
|---|---|---|---|

| 気温 | 22.7　℃ | 水温 | 13.9　℃ | 残留塩素 | 0.2　mg/L |
|---|---|---|---|---|---|

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0　1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | － |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | － |
| 03 | 塩化物イオン | 4.9　mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 04 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.6　mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 05 | pH値 | 7.2 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 06 | 味 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 07 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 08 | 色度 | <1　度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 09 | 濁度 | <0.1　度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05698-1　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 専用水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 12時55分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 湖畔野営場専用水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流鹿の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 湖畔野営場浄水場　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿部　憲　慎 | | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | |
| 気温 | 22.7　℃ | | | 水温 | 13.4　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L |

| No. | 項目名 | 結果値 | | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 160 | 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | − |
| 02 | 大腸菌 | 検出 | | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 03 | カドミウム及びその化合物 | <0.0003 | mg/L | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.0003 |
| 04 | 水銀及びその化合物 | <0.00005 | mg/L | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 | 還元気化−原子吸光光度法 | 0.00005 |
| 05 | セレン及びその化合物 | <0.001 | mg/L | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 06 | 鉛及びその化合物 | <0.001 | mg/L | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 07 | ヒ素及びその化合物 | <0.001 | mg/L | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 08 | 六価クロム化合物 | <0.005 | mg/L | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.005 |
| 09 | 亜硝酸態窒素 | <0.004 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 | mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 | 0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.12 | mg/L | 10mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.03 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | <0.05 | mg/L | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.05 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | <0.02 | mg/L | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/L | 0.002mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0002 |
| 15 | 1,4−ジオキサン | <0.0005 | mg/L | 0.05mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0005 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.001 | mg/L | 0.04mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | <0.001 | mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0005 |
| 19 | トリクロロエチレン | <0.0005 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.0005 |
| 20 | ベンゼン | <0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下であること。 | ＰＴ−ＧＣ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 21 | 亜鉛及びその化合物 | 0.004 | mg/L | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.002 |
| 22 | アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | mg/L | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.01 |
| 23 | 鉄及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.01 |
| 24 | 銅及びその化合物 | 0.001 | mg/L | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | ＩＣＰ−ＭＳ法 | 0.001 |
| 25 | ナトリウム及びその化合物 | 2.7 | mg/L | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 1.0 |
| 26 | マンガン及びその化合物 | 0.005 | mg/L | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | ＩＣＰ法 | 0.001 |
| 27 | 塩化物イオン | 2.3 | mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 28 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 28.9 | mg/L | 300mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陽イオン） | 3.0 |
| 29 | 蒸発残留物 | 50 | mg/L | 500mg/L以下であること。 | 重量法 | 10 |
| 30 | 陰イオン界面活性剤 | <0.02 | mg/L | 0.2mg/L以下であること。 | 固相抽出−高速液体クロマトグラフ法 | 0.02 |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05698-2　号

依頼者　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 専用水道 | | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 12時55分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 湖畔野営場専用水道 | | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流鹿の沢川表流水 | | | | | | | |
| 採水地点 | 湖畔野営場浄水場　着水室 | | | | | | | |
| 採水者 | 阿部　憲　慎 | | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 22.7　℃ | | 水温 | 13.4　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ジェオスミン | <0.000001　mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.000001 |
| 32 | 2-メチルイソボルネオール | <0.000001　mg/L | 0.00001mg/L以下であること。 | ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.000001 |
| 33 | 非イオン界面活性剤 | <0.002　mg/L | 0.02mg/L以下であること。 | 固相抽出－高速液体クロマトグラフ法 | 0.002 |
| 34 | フェノール類 | <0.0005　mg/L | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 | 固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法 | 0.0005 |
| 35 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | 1.2　mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 36 | ｐＨ値 | 7.7 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | － |
| 37 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | － |
| 38 | 色度 | 7　度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 39 | 濁度 | 0.3　度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| 40 | アンモニア態窒素 | <0.05　mg/L | 水質基準なし。 | 吸光光度法 | 0.05 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05699　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 専用水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 12時55分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 湖畔野営場専用水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流鹿の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 湖畔野営場浄水場　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 22.7　℃ | 水温 | 13.4　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大腸菌数(MPN/100ml) | 26 | 水質基準値なし。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 02 | 嫌気性芽胞菌数(個/100m１) | 0 | 水質基準値なし。 | ハンドフォード改良寒天培地法 | − |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05700　号

**依頼者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　彰　様

2018年　07月　23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 原水 | | | 区分 | 専用水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 13時01分 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 曇 |
| 施設名 | 湖畔野営場専用水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流鹿の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 湖畔野営場浄水場　着水室 | | | | | | |
| 採水者 | 阿　部　憲　慎 | 所属 | 一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | | |
| 気温 | 22.7　℃ | 水温 | 13.4　℃ | 残留塩素 | ※　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | クリプトスポリジウム | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| 02 | ジアルジア | 0　個/10L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法 | － |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　23日 ～ 2018年　07月　30日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第 18-05701 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池 部 彰 様

2018年 07月 23日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 浄水 | | | 区分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月23日 | 時間 | 14時21分 | 天候 | 前日 曇 | 当日 | 曇 |
| 施設名 | 下金山地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流下金山の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 下金山消防庁舎 | | | | | | |
| 採水者 | 安 永 貴 俊 | | 所属 | 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | |
| 気温 | 25.1 ℃ | | 水温 | 15.6 ℃ | 残留塩素 | 0.5 mg/L | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般細菌 | 0 1ml中 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法 | − |
| 02 | 大腸菌 | 不検出 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 | − |
| 03 | 塩化物イオン | 5.3 mg/L | 200mg/L以下であること。 | イオンクロマトグラフ法（陰イオン） | 0.2 |
| 04 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.9 mg/L | 3mg/L以下であること。 | 全有機炭素計測定法 | 0.3 |
| 05 | ｐＨ値 | 7.3 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法 | − |
| 06 | 味 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 07 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと。 | 官能法 | − |
| 08 | 色度 | 1 度 | 5度以下であること。 | 比色法 | 1 |
| 09 | 濁度 | <0.1 度 | 2度以下であること。 | 積分球式光電光度法 | 0.1 |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号） |
| 判定 | 上記の検査項目については水質基準に適合する。 |
| 検査期日 | 2018年 07月 23日 ～ 2018年 07月 30日 |
| 検査責任者 | 副所長 吉 田 博 文 |

2018年 07月 30日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関 登録番号 第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

# 水質検査成績書

第　18-05951　号

**依 頼 者**　空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長　池　部　　彰　様

2018年　07月　27日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種　別 | 浄水 | | | 区　分 | 簡易水道 | | |
| 採水年月日 | 2018年07月24日 | 時間 | ※ | 天　候 | 前日　※ | 当日 | ※ |
| 施　設　名 | 落合地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源名称 | 空知川支流内の沢川表流水 | | | | | | |
| 採水地点 | 落合消防分遣所 | | | | | | |
| 採　水　者 | 高　岡　泰　彦 | 所属 | 南富良野町役場建設課上下水道係 | | | | |
| 気　温 | ※　℃ | 水　温 | 16.5　℃ | 残留塩素 | 0.23　mg/L | | |

| No. | 項目名 | 結果値 | 水質基準 | 検査方法 | 定量下限値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | クリプトスポリジウム | 0　個/20L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過ーボルテックス剥離)ーウエルスライド染色法 | ー |
| 02 | ジアルジア | 0　個/20L | 水質基準値なし。 | ろ過濃縮(親水性PTFEろ過ーボルテックス剥離)ーウエルスライド染色法 | ー |
| | | 以下余白 | | | |

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日） |
| 備考 | |
| 検査期日 | 2018年　07月　27日 ～ 2018年　07月　31日 |
| 検査責任者 | 副所長　吉　田　博　文 |

2018年　07月　31日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。