

H26 年 7 月分の検査結果がまとまりましたのでご報告いたします。

採水年月日 平成 26 年 7 月 7 日・14 日

検査項目 浄水 毎月検査 9 項目

原水 全項目検査

クリプトスポリジウム指標菌検査

クリプトスポリジウム、ジアルジア

今回の検査で特に問題となる項目はありませんでした。

南富良野町上下水道係



水質検査成績書

第 14-04157 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道	
採 水 年 月 日	2014年 07月 07日	天 候	前 日 晴 当 日 晴	
施 設 名	金山・下金山地区簡易水道			
水 源 名 称	空知川支流幌加の沢川表流水			
採 水 地 点	金山保育所 (8時25分採水)			
採 水 者	高岡 泰彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係	
気 温	22.0 ℃	水 温	13.0 ℃	
		残留塩素	0.20 mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	塩化物イオン	6.2 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
6	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
7	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
8	色度	<1 度	5度以下であること。	比色法
9	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
10		以下余白		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)			
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検 査 期 日	2014年 07月 07日 ~ 2014年 07月 28日			
検 査 責 任 者	吉 田 博 文			
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04158 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道	
採 水 年 月 日	2014年 07月 07日	天 候	前 日 晴 当 日 晴	
施 設 名	下金山地区簡易水道			
水 源 名 称	空知川支流下金山の沢川表流水			
採 水 地 点	下金山消防庁舎 (8時40分採水)			
採 水 者	高岡 泰彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係	
気 温	22.0 ℃	水 温	15.5 ℃ 残留塩素 0.20 mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	塩化物イオン	6.4 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
5	pH値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
6	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
7	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
8	色度	1 度	5度以下であること。	比色法
9	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
10		以下余白		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)			
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検 査 期 日	2014年 07月 07日 ~ 2014年 07月 28日			
検 査 責 任 者	吉田 博文			
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04159 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	専用水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 07日	天 候	前 日 晴 当 日 晴
施 設 名	東鹿越地区飲料水供給施設		
水 源 名 称	空知川支流中の沢川表流水		
採 水 地 点	東鹿越ポンプ場 (9時30分採水)		
採 水 者	高岡 泰彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	22.0 ℃	水 温	12.0 ℃ 残留塩素 0.20 mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準 検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。特定酵素基質培地法
3	塩化物イオン	2.6 mg/l	200mg/l以下であること。イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下であること。全有機炭素計測定法
5	pH値	7.5	5.8以上8.6以下であること。ガラス電極法
6	味	異常なし	異常でないこと。官能法
7	臭気	異常なし	異常でないこと。官能法
8	色度	3 度	5度以下であること。比色法
9	濁度	<0.1 度	2度以下であること。積分球式光電光度法
10		以下余白	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)		
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。		
検 査 期 日	2014年 07月 07日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉田 博文		
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04160 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	専用水道	
採 水 年 月 日	2014年 07月 07日	天 候	前 日 晴 当 日 晴	
施 設 名	湖畔野営場専用水道			
水 源 名 称	空知川支流鹿の沢川表流水			
採 水 地 点	保養センター・ホテルラーチ (9時10分採水)			
採 水 者	高 岡 泰 彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係	
気 温	22.0 ℃	水 温	13.0 ℃ 残留塩素 0.20 mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	塩化物イオン	4.9 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
6	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
7	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
8	色度	<1 度	5度以下であること。	比色法
9	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
10		以下余白		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)		
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。		
検 査 期 日		2014年 07月 07日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者		吉 田 博 文		
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04161 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道	
採 水 年 月 日	2014年 07月 07日	天 候	前 日 晴 当 日 晴	
施 設 名	幾寅地区簡易水道			
水 源 名 称	空知川支流タケノコの沢川表流水、内藤の沢川表流水			
採 水 地 点	南富良野高等学校 (8時45分採水)			
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係	
気 温	22.0 ℃	水 温	14.0 ℃	
		残留塩素	0.15 mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	塩化物イオン	2.2 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
5	pH値	7.2	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
6	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
7	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
8	色度	1 度	5度以下であること。	比色法
9	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
10		以下余白		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)			
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検 査 期 日	2014年 07月 07日 ~ 2014年 07月 28日			
検 査 責 任 者	吉 田 博 文			
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04162 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道	
採 水 年 月 日	2014年 07月 07日	天 候	前 日 晴 当 日 晴	
施 設 名	北落合地区簡易水道			
水 源 名 称	空知川支流幾寅川表流水、エホロアカンベツ川支流一の沢川			
採 水 地 点	北落合除雪管理センター (9時00分採水)			
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係	
気 温	22.0 ℃	水 温	12.0 ℃	
		残留塩素	0.20 mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	塩化物イオン	2.0 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	<0.3 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
5	pH値	7.4	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
6	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
7	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
8	色度	<1 度	5度以下であること。	比色法
9	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
10		以下余白		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)			
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検 査 期 日	2014年 07月 07日 ~ 2014年 07月 28日			
検 査 責 任 者	吉 田 博 文			
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04163 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道	
採 水 年 月 日	2014年 07月 07日	天 候	前 日 晴 当 日 晴	
施 設 名	落合地区簡易水道			
水 源 名 称	空知川支流内の沢川表流水			
採 水 地 点	落合消防庁舎 (9時40分採水)			
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係	
気 温	22.0 ℃	水 温	15.0 ℃	
		残留塩素	0.20 mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	塩化物イオン	5.1 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	<0.3 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
5	pH値	7.1	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
6	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
7	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
8	色度	<1 度	5度以下であること。	比色法
9	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
10		以下余白		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)			
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検 査 期 日	2014年 07月 07日 ~ 2014年 07月 28日			
検 査 責 任 者	吉 田 博 文			
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04497-1 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	北落合地区簡易水道		
水 源 名 称	空知川支流幾寅川表流水		
採 水 地 点	北落合浄水場 着水室(空知川支流幾寅川) (9時55分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設水道課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	8.0 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	72 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
2	大腸菌	検 出	検出されないこと。
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。
8	六価クロム化合物	<0.005 mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下であること。
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.38 mg/l	10mg/l以下であること。
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下であること。
15	1,4-ジオキサン	<0.0005 mg/l	0.05mg/l以下であること。
16	1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。
21	亜鉛及びその化合物	<0.002 mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。
23	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。
24	銅及びその化合物	<0.001 mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。
25	ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。
26	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。
27	塩化物イオン	2.4 mg/l	200mg/l以下であること。
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19.6 mg/l	300mg/l以下であること。
29	蒸発残留物	67 mg/l	500mg/l以下であること。
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	0.2mg/l以下であること。
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

水質検査成績書

第 14-04497-2 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道				
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日	曇
施 設 名	北落合地区簡易水道						
水 源 名 称	空知川支流幾寅川表流水						
採 水 地 点	北落合浄水場 着水室(空知川支流幾寅川) (9時55分採水)						
採 水 者	西田 弘和	所 属	南富良野町建設水道課上下水道係				
気 温	21.0 ℃	水 温	8.0 ℃	残留塩素	※ mg/l		
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法		
31	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	0.02mg/l以下であること。		固相抽出ー高速液体クロマトグラフ法		
34	フェノール類	<0.0005 mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。		固相抽出ー誘導体化ーGC-MS法		
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3 mg/l	3mg/l以下であること。		全有機炭素計測定法		
36	pH値	7.2	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		
37	味	※	異常でないこと。		官能法		
38	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		
39	色度	<1 度	5度以下であること。		比色法		
40	濁度	0.2 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		
41	アンモニア態窒素	<0.05 mg/l	水質基準なし。		吸光光度法		
42		以下余白					
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)					
備 考							
検 査 期 日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日					
検 査 責 任 者		吉田 博文					
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					



水質検査成績書

第 14-04498 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	北落合地区簡易水道		
水 源 名 称	空知川支流幾寅川表流水		
採 水 地 点	北落合浄水場 着水室(空知川支流幾寅川) (9時55分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設水道課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	8.0 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	クリプトスポリジウム	0 個/10L	水質基準値なし。
2	ジアルジア	0 個/10L	水質基準値なし。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	クリプトスポリジウム ー解説と試験方法ー (社団法人 日本水道協会)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ～ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04499 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	北落合地区簡易水道		
水 源 名 称	空知川支流幾寅川表流水		
採 水 地 点	北落合浄水場 着水室(空知川支流幾寅川) (9時55分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設水道課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	8.0 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	大腸菌数(MPN/100ml)	11	水質基準値なし。
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04500 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	北落合地区簡易水道		
水 源 名 称	エホロアカンベツ川支流一の沢川		
採 水 地 点	北落合浄水場 着水室(エホロアカンベツ川支流一の沢川) (9時30分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設水道課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	8.0 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	大腸菌数(MPN/100ml)	3.0	水質基準値なし。
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04501 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	北落合地区簡易水道		
水 源 名 称	エホロアカンベツ川支流一の沢川		
採 水 地 点	北落合浄水場 着水室(エホロアカンベツ川支流一の沢川) (9時30分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設水道課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	8.0 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	クリプトスポリジウム	0 個/10L	水質基準値なし。
2	ジアルジア	0 個/10L	水質基準値なし。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	クリプトスポリジウム ー解説と試験方法ー (社団法人 日本水道協会)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書


第 14-04502-1 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	北落合地区簡易水道		
水 源 名 称	エホロアカンベツ川支流一の沢川		
採 水 地 点	北落合浄水場 着水室(エホロアカンベツ川支流一の沢川) (9時30分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設水道課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	8.0 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	一般細菌	140 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
2	大腸菌	検 出	検出されないこと。
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。
8	六価クロム化合物	<0.005 mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下であること。
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.15 mg/l	10mg/l以下であること。
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下であること。
15	1,4-ジオキサン	<0.0005 mg/l	0.05mg/l以下であること。
16	γ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。
21	亜鉛及びその化合物	<0.002 mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。
22	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。
23	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。
24	銅及びその化合物	<0.001 mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。
25	ナトリウム及びその化合物	3.0 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。
26	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。
27	塩化物イオン	1.6 mg/l	200mg/l以下であること。
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8.6 mg/l	300mg/l以下であること。
29	蒸発残留物	75 mg/l	500mg/l以下であること。
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	0.2mg/l以下であること。
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	



水質検査成績書

第 14-04502-2 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	北落合地区簡易水道		
水 源 名 称	エホロアカンベツ川支流一の沢川		
採 水 地 点	北落合浄水場 着水室(エホロアカンベツ川支流一の沢川) (9時30分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設水道課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	8.0 ℃ 残留塩素 ※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準 検査方法
31	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。PT-GC-MS法
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。PT-GC-MS法
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	0.02mg/l以下であること。固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
34	フェノール類	<0.0005 mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。固相抽出-誘導体化-GC-MS法
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3 mg/l	3mg/l以下であること。全有機炭素計測定法
36	pH値	7.3	5.8以上8.6以下であること。ガラス電極法
37	味	※	異常でないこと。官能法
38	臭気	異常なし	異常でないこと。官能法
39	色度	2 度	5度以下であること。比色法
40	濁度	<0.1 度	2度以下であること。積分球式光電光度法
41	アンモニア態窒素	<0.05 mg/l	水質基準なし。吸光光度法
42		以下余白	
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

水質検査成績書

第 14-04503 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	落合地区簡易水道		
水 源 名 称	空知川支流内の沢川表流水		
採 水 地 点	落合浄水場 着水室 (10時45分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設水道課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	11.0 ℃ 残留塩素 ※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準 検査方法
1	大腸菌数(MPN/100ml)	38	水質基準値なし。特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。ハンドフォード改良寒天培地法
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	



- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04504 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	落合地区簡易水道		
水 源 名 称	空知川支流内の沢川表流水		
採 水 地 点	落合浄水場 着水室 (10時45分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設水道課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	11.0 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	クリプトスポリジウム	0 個/10L	水質基準値なし。
2	ジアルジア	0 個/10L	水質基準値なし。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	クリプトスポリジウム - 解説と試験方法 - (社団法人 日本水道協会)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04505-1 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道			
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日
施 設 名	落合地区簡易水道					
水 源 名 称	空知川支流内の沢川表流水					
採 水 地 点	落合浄水場 着水室 (10時45分採水)					
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係			
気 温	21.0 ℃	水 温	11.0 ℃	残留塩素	※ mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法	
1	一般細菌	84 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法	
2	大腸菌	検 出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。		ICP-MS法	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。		還元気化-原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	<0.005 mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。		ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50 mg/l	10mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
15	1,4-ジオキサン	<0.0005 mg/l	0.05mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
21	亜鉛及びその化合物	<0.002 mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法	
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。		ICP-MS法	
23	鉄及びその化合物	0.02 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。		ICP法	
24	銅及びその化合物	<0.001 mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法	
25	ナトリウム及びその化合物	3.2 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)	
26	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。		ICP法	
27	塩化物イオン	1.7 mg/l	200mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	9.0 mg/l	300mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)	
29	蒸発残留物	35 mg/l	500mg/l以下であること。		重量法	
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	0.2mg/l以下であること。		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)					
備 考						
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日					
検 査 責 任 者	吉 田 博 文					
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				



水質検査成績書

第 14-04505-2 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道	
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇	
施 設 名	落合地区簡易水道			
水 源 名 称	空知川支流内の沢川表流水			
採 水 地 点	落合浄水場 着水室 (10時45分採水)			
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係	
気 温	21.0 ℃	水 温	11.0 ℃	
		残留塩素	※ mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
31	ジェオスミン	0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	0.02mg/l以下であること。	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
34	フェノール類	<0.0005 mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。	固相抽出-誘導体化-GC-MS法
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/l	3mg/l以下であること。	全有機炭素計測定法
36	pH値	7.1	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
37	味	※	異常でないこと。	官能法
38	臭気	微藻臭	異常でないこと。	官能法
39	色度	6 度	5度以下であること。	比色法
40	濁度	0.4 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
41	アンモニア態窒素	<0.05 mg/l	水質基準なし。	吸光光度法
42		以下余白		
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)		
備 考				
検 査 期 日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者		吉 田 博 文		
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		



水質検査成績書

第 14-04506 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	幾寅地区簡易水道		
水 源 名 称	空知川支流タケノコの沢川表流水		
採 水 地 点	幾寅浄水場 着水室 (8時50分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	13.0 ℃ 残留塩素 ※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準 検査方法
1	大腸菌数(MPN/100ml)	20	水質基準値なし。特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。ハンドフォード改良寒天培地法
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04507 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	幾寅地区簡易水道		
水 源 名 称	空知川支流タケノコの沢川表流水		
採 水 地 点	幾寅浄水場 着水室 (8時50分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	13.0 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	クリプトスポリジウム	0 個/10L	水質基準値なし。
2	ジアルジア	0 個/10L	水質基準値なし。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	クリプトスポリジウム ー解説と試験方法ー (社団法人 日本水道協会)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04508-1 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道				
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日	曇
施 設 名	幾寅地区簡易水道						
水 源 名 称	空知川支流タケノコの沢川表流水						
採 水 地 点	幾寅浄水場 着水室 (8時50分採水)						
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係				
気 温	21.0 ℃	水 温	13.0 ℃	残留塩素	※ mg/l		
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法		
1	一般細菌	55 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		
2	大腸菌	検 出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。		ICP-MS法		
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。		還元気化-原子吸光光度法		
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法		
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法		
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法		
8	六価クロム化合物	<0.005 mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。		ICP-MS法		
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35 mg/l	10mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法		
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
15	1,4-ジオキサン	<0.0005 mg/l	0.05mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
21	亜鉛及びその化合物	<0.002 mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法		
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。		ICP-MS法		
23	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。		ICP法		
24	銅及びその化合物	<0.001 mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法		
25	ナトリウム及びその化合物	3.1 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)		
26	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。		ICP法		
27	塩化物イオン	1.7 mg/l	200mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	9.6 mg/l	300mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)		
29	蒸発残留物	33 mg/l	500mg/l以下であること。		重量法		
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	0.2mg/l以下であること。		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法		
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)					
備 考							
検査期日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日					
検査責任者		吉 田 博 文					
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					



水質検査成績書

第 14-04508-2 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道			
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日 曇
施 設 名	幾寅地区簡易水道					
水 源 名 称	空知川支流タケノコの沢川表流水					
採 水 地 点	幾寅浄水場 着水室 (8時50分採水)					
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係			
気 温	21.0 ℃	水 温	13.0 ℃	残留塩素	※ mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法	
31	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	0.02mg/l以下であること。		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	
34	フェノール類	<0.0005 mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。		固相抽出-誘導体化-GC-MS法	
35	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.9 mg/l	3mg/l以下であること。		全有機炭素計測定法	
36	pH値	7.3	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法	
37	味	※	異常でないこと。		官能法	
38	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法	
39	色度	7 度	5度以下であること。		比色法	
40	濁度	0.2 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法	
41	アンモニア態窒素	<0.05 mg/l	水質基準なし。		吸光光度法	
42		以下余白				
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)				
備 考						
検 査 期 日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日				
検 査 責 任 者		吉 田 博 文				
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				



水質検査成績書

第 14-04509 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道			
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日 曇
施 設 名	幾寅地区簡易水道					
水 源 名 称	内藤の沢川表流水					
採 水 地 点	幾寅浄水場 着水室 (8時30分採水)					
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係			
気 温	21.0 ℃	水 温	15.0 ℃	残留塩素	※ mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検 査 方 法	
1	大腸菌数(MPN/100ml)	55	水質基準値なし。		特定酵素基質培地法	
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。		ハンドフォード改良寒天培地法	
3		以下余白				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
検 査 方 法		平成19年3月30日健水発第0330006号				
備 考						
検 査 期 日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日				
検 査 責 任 者		吉 田 博 文				
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04510 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	幾寅地区簡易水道		
水 源 名 称	内藤の沢川表流水		
採 水 地 点	幾寅浄水場 着水室 (8時30分採水)		
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	15.0 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	クリプトスポリジウム	0 個/10L	水質基準値なし。
2	ジアルジア	0 個/10L	水質基準値なし。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	クリプトスポリジウム ー解説と試験方法ー (社団法人 日本水道協会)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ～ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書


第 14-04511-1 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道			
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日
施 設 名	幾寅地区簡易水道					
水 源 名 称	内藤の沢川表流水					
採 水 地 点	幾寅浄水場 着水室 (8時30分採水)					
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係			
気 温	21.0 ℃	水 温	15.0 ℃	残留塩素	※ mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法	
1	一般細菌	310 ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法	
2	大腸菌	検 出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。		ICP-MS法	
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。		還元気化-原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	<0.005 mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。		ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/l	10mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法	
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
15	1,4-ジオキサン	<0.0005 mg/l	0.05mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及びその化合物	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
21	亜鉛及びその化合物	0.003 mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法	
22	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。		ICP-MS法	
23	鉄及びその化合物	0.17 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。		ICP法	
24	銅及びその化合物	<0.001 mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法	
25	ナトリウム及びその化合物	3.4 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)	
26	マンガン及びその化合物	0.025 mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。		ICP法	
27	塩化物イオン	2.0 mg/l	200mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	16.3 mg/l	300mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)	
29	蒸発残留物	42 mg/l	500mg/l以下であること。		重量法	
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	0.2mg/l以下であること。		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)				
備考						
検査期日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日				
検査責任者		吉田 博文				
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				



水質検査成績書


第 14-04511-2 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道				
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日	曇
施 設 名	幾寅地区簡易水道						
水 源 名 称	内藤の沢川表流水						
採 水 地 点	幾寅浄水場 着水室 (8時30分採水)						
採 水 者	西 田 弘 和	所 属	南富良野町建設課上下水道係				
気 温	21.0 ℃	水 温	15.0 ℃	残留塩素	※ mg/l		
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法		
31	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	0.02mg/l以下であること。		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法		
34	フェノール類	<0.0005 mg/l	フェノールの類に換算して、0.005mg/l以下であること。		固相抽出-誘導体化-GC-MS法		
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 mg/l	3mg/l以下であること。		全有機炭素計測定法		
36	pH値	7.4	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		
37	味	※	異常でないこと。		官能法		
38	臭気	微藻臭	異常でないこと。		官能法		
39	色度	12 度	5度以下であること。		比色法		
40	濁度	0.8 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		
41	アンモニア態窒素	<0.05 mg/l	水質基準なし。		吸光光度法		
42		以下余白					
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
検査方法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)					
備考							
検査期日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日					
検査責任者		吉田 博文					
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					



水質検査成績書

第 14-04512 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	専用水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	湖畔野営場専用水道		
水 源 名 称	空知川支流鹿の沢川表流水		
採 水 地 点	湖畔野営場浄水場 着水室 (9時10分採水)		
採 水 者	高 岡 泰 彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	13.5 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	クリプトスポリジウム	0 個/10L	水質基準値なし。
2	ジアルジア	0 個/10L	水質基準値なし。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	クリプトスポリジウム ー解説と試験方法ー (社団法人 日本水道協会)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04513 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	専用水道				
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日	曇
施 設 名	湖畔野営場専用水道						
水 源 名 称	空知川支流鹿の沢川表流水						
採 水 地 点	湖畔野営場浄水場 着水室 (9時10分採水)						
採 水 者	高 岡 泰 彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係				
気 温	21.0 ℃	水 温	13.5 ℃	残留塩素	※ mg/l		
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法		
1	大腸菌数(MPN/100ml)	84	水質基準値なし。		特定酵素基質培地法		
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。		ハンドフォード改良寒天培地法		
3		以下余白					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
検 査 方 法		平成19年3月30日健水発第0330006号					
備 考							
検 査 期 日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日					
検 査 責 任 者		吉 田 博 文					
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04514-1 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅


南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	専用水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	湖畔野営場専用水道		
水 源 名 称	空知川支流鹿の沢川表流水		
採 水 地 点	湖畔野営場浄水場 着水室 (9時10分採水)		
採 水 者	高 岡 泰 彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	13.5 ℃
		残留塩素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	440 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	検 出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。	ICP-MS法
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	ICP-MS法
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。	ICP-MS法
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。	ICP-MS法
8	六価クロム化合物	<0.005 mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。	ICP-MS法
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	付加マトグラフ-β-ナフタール吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12 mg/l	10mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。	ICP-MS法
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
15	1,4-ジオキサン	<0.0005 mg/l	0.05mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
16	γ-HCH, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 2,4'-DDT, 2,4'-DDT	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。	PT-GC-MS法
21	亜鉛及びその化合物	0.004 mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。	ICP-MS法
22	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。	ICP-MS法
23	鉄及びその化合物	0.05 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。	ICP法
24	銅及びその化合物	<0.001 mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。	ICP-MS法
25	ナトリウム及びその化合物	3.3 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)
26	マンガン及びその化合物	0.002 mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。	ICP法
27	塩化物イオン	2.2 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	38.2 mg/l	300mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)
29	蒸発残留物	61 mg/l	500mg/l以下であること。	重量法
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	0.2mg/l以下であること。	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法

検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)
備 考	
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日
検 査 責 任 者	吉 田 博 文
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



水質検査成績書

第 14-04514-2 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	専用水道				
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日	曇
施 設 名	湖畔野営場専用水道						
水 源 名 称	空知川支流鹿の沢川表流水						
採 水 地 点	湖畔野営場浄水場 着水室 (9時10分採水)						
採 水 者	高岡 泰彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係				
気 温	21.0 ℃	水 温	13.5 ℃	残留塩素	※ mg/l		
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法		
31	ジェオスミン	0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	0.02mg/l以下であること。		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法		
34	フェノール類	<0.0005 mg/l	フェノールの類に換算して、0.005mg/l以下であること。		固相抽出-誘導体化-GC-MS法		
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.7 mg/l	3mg/l以下であること。		全有機炭素計測定法		
36	pH値	7.8	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		
37	味	※	異常でないこと。		官能法		
38	臭気	微藻臭	異常でないこと。		官能法		
39	色度	10 度	5度以下であること。		比色法		
40	濁度	0.4 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		
41	アンモニア態窒素	<0.05 mg/l	水質基準なし。		吸光光度法		
42		以下余白					
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)					
備 考							
検 査 期 日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日					
検 査 責 任 者		吉田 博文					
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					



水質検査成績書

第 14-04515 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	専用水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	東鹿越地区飲料水供給施設		
水 源 名 称	空知川支流中の沢川表流水		
採 水 地 点	東鹿越地区飲料水供給施設 着水室 (9時50分採水)		
採 水 者	高 岡 泰 彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	10.5 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	クリプトスポリジウム	0 個/10L	水質基準値なし。
2	ジアルジア	0 個/10L	水質基準値なし。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	クリプトスポリジウム ー解説と試験方法ー (社団法人 日本水道協会)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04516 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	専用水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	東鹿越地区飲料水供給施設		
水 源 名 称	空知川支流中の沢川表流水		
採 水 地 点	東鹿越地区飲料水供給施設 着水室 (9時50分採水)		
採 水 者	高岡 泰彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	10.5 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
1	大腸菌数(MPN/100ml)	46	水質基準値なし。
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉田 博文		
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04517-1 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	専用水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	東鹿越地区飲料水供給施設		
水 源 名 称	空知川支流中の沢川表流水		
採 水 地 点	東鹿越地区飲料水供給施設 着水室 (9時50分採水)		
採 水 者	高 岡 泰 彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	10.5 ℃
		残留塩素	※ mg/l

No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準	検査方法
1	一般細菌	77 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	検 出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。	I C P - M S 法
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。	還元気化-原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	I C P - M S 法
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。	I C P - M S 法
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。	I C P - M S 法
8	六価クロム化合物	<0.005 mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。	I C P - M S 法
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40 mg/l	10mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
13	ホウ素及びその化合物	<0.02 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。	I C P - M S 法
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下であること。	P T - G C - M S 法
15	1,4-ジオキサン	<0.0005 mg/l	0.05mg/l以下であること。	P T - G C - M S 法
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。	P T - G C - M S 法
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。	P T - G C - M S 法
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。	P T - G C - M S 法
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。	P T - G C - M S 法
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。	P T - G C - M S 法
21	亜鉛及びその化合物	<0.002 mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。	I C P - M S 法
22	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。	I C P - M S 法
23	鉄及びその化合物	<0.01 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。	I C P 法
24	銅及びその化合物	<0.001 mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。	I C P - M S 法
25	ナトリウム及びその化合物	2.5 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)
26	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。	I C P 法
27	塩化物イオン	2.1 mg/l	200mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	21.0 mg/l	300mg/l以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)
29	蒸発残留物	48 mg/l	500mg/l以下であること。	重量法
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	0.2mg/l以下であること。	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法

検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)
備 考	
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日
検 査 責 任 者	吉 田 博 文

2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター
---------------	--

水質検査成績書

第 14-04517-2 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	専用水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	東鹿越地区飲料水供給施設		
水 源 名 称	空知川支流中の沢川表流水		
採 水 地 点	東鹿越地区飲料水供給施設 着水室 (9時50分採水)		
採 水 者	高 岡 泰 彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	10.5 ℃
		残留塩素	※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準
31	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	0.02mg/l以下であること。
34	フェノール類	<0.0005 mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。
35	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下であること。
36	pH値	7.4	5.8以上8.6以下であること。
37	味	※	異常でないこと。
38	臭気	異常なし	異常でないこと。
39	色度	2 度	5度以下であること。
40	濁度	0.1 度	2度以下であること。
41	アンモニア態窒素	<0.05 mg/l	水質基準なし。
42		以下余白	
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		



水質検査成績書

第 14-04518 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道			
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日 曇
施 設 名	金山・下金山地区簡易水道					
水 源 名 称	空知川支流幌加の沢川表流水					
採 水 地 点	金山・下金山浄水場 着水室 (8時00分採水)					
採 水 者	高 岡 泰 彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係			
気 温	21.0 ℃	水 温	14.0 ℃	残留塩素	※ mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法	
1	クリプトスポリジウム	0 個/10L	水質基準値なし。		ろ過濃縮(親水性PTFEろ過-ボルテックス剥離)-ウェルスライド染色法	
2	ジアルジア	0 個/10L	水質基準値なし。		ろ過濃縮(親水性PTFEろ過-ボルテックス剥離)-ウェルスライド染色法	
3		以下余白				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
検 査 方 法		クリプトスポリジウム 一解説と試験方法 (一) (社団法人 日本水道協会)				
備 考						
検 査 期 日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日				
検 査 責 任 者		吉 田 博 文				
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04519 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日	天 候	前 日 晴 当 日 曇
施 設 名	金山・下金山地区簡易水道		
水 源 名 称	空知川支流幌加の沢川表流水		
採 水 地 点	金山・下金山浄水場 着水室 (8時00分採水)		
採 水 者	高 岡 泰 彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係
気 温	21.0 ℃	水 温	14.0 ℃ 残留塩素 ※ mg/l
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準 検査方法
1	大腸菌数(MPN/100ml)	650	水質基準値なし。特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。ハンドフォード改良寒天培地法
3		以下余白	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
検 査 方 法	平成19年3月30日健水発第0330006号		
備 考			
検 査 期 日	2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日		
検 査 責 任 者	吉 田 博 文		
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 14-04520-1 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池 部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道				
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日	曇
施 設 名	金山・下金山地区簡易水道						
水 源 名 称	空知川支流幌加の沢川表流水						
採 水 地 点	金山・下金山浄水場 着水室 (8時00分採水)						
採 水 者	高 岡 泰 彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係				
気 温	21.0 ℃	水 温	14.0 ℃	残留塩素	※ mg/l		
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法		
1	一般細菌	560 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		
2	大腸菌	検 出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。		ICP-MS法		
4	水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。		還元気化-原子吸光光度法		
5	セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法		
6	鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法		
7	ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。		ICP-MS法		
8	六価クロム化合物	<0.005 mg/l	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。		ICP-MS法		
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。		付加マトグラフ-8°スラム吸光光度法		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/l	10mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
12	フッ素及びその化合物	<0.05 mg/l	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/l	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法		
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
15	1,4-ジオキサン	<0.0005 mg/l	0.05mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
16	2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフェノール	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下であること。		PT-GC-MS法		
21	亜鉛及びその化合物	0.003 mg/l	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法		
22	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。		ICP-MS法		
23	鉄及びその化合物	0.03 mg/l	鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。		ICP法		
24	銅及びその化合物	0.003 mg/l	銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。		ICP-MS法		
25	ナトリウム及びその化合物	5.4 mg/l	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)		
26	マンガン及びその化合物	<0.001 mg/l	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。		ICP法		
27	塩化物イオン	2.6 mg/l	200mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)		
28	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	29.5 mg/l	300mg/l以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陽イオン)		
29	蒸発残留物	64 mg/l	500mg/l以下であること。		重量法		
30	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l	0.2mg/l以下であること。		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法		
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)					
備 考							
検 査 期 日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日					
検 査 責 任 者		吉 田 博 文					
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

水質検査成績書

第 14-04520-2 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2014年 07月 14日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	原水	区 分	簡易水道			
採 水 年 月 日	2014年 07月 14日		天 候	前 日	晴	当 日
施 設 名	金山・下金山地区簡易水道					
水 源 名 称	空知川支流幌加の沢川表流水					
採 水 地 点	金山・下金山浄水場 着水室 (8時00分採水)					
採 水 者	高岡 泰彦	所 属	南富良野町建設課上下水道係			
気 温	21.0 ℃	水 温	14.0 ℃	残留塩素	※ mg/l	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準		検査方法	
31	ジェオスミン	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
32	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l	0.00001mg/l以下であること。		PT-GC-MS法	
33	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l	0.02mg/l以下であること。		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	
34	フェノール類	<0.0005 mg/l	フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。		固相抽出-誘導体化-GC-MS法	
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6 mg/l	3mg/l以下であること。		全有機炭素計測定法	
36	pH値	7.6	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法	
37	味	※	異常でないこと。		官能法	
38	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法	
39	色度	10 度	5度以下であること。		比色法	
40	濁度	0.9 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法	
41	アンモニア態窒素	<0.05 mg/l	水質基準なし。		吸光光度法	
42		以下余白				
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成26年3月31日厚生労働省告示147号)				
備 考						
検 査 期 日		2014年 07月 14日 ~ 2014年 07月 28日				
検 査 責 任 者		吉田 博文				
2014年 07月 28日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				

